

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63745


Sýnið móttikið: 07-01-25 AA
Kanning byrjað: 07-01-25 AA/ÓWR
Kanning endað: 10-01-25 ASB

Sýnis nr.: 63745-1
Sýniseyðmerking: SG
Sýnið tikið*: 07-01-25
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.17	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63745


Sýnið móttikið: 07-01-25 AA
Kanning byrjað: 07-01-25 AA/ÓWR
Kanning endað: 10-01-25 ASB

Sýnis nr.: 63745-2
Sýniseyðmerking: SG
Sýnið tikið*: 07-01-25
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	210	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	1	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	20	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.7	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.17	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63745


Sýnið móttikið: 07-01-25 AA
Kanning byrjað: 07-01-25 AA/ÓWR
Kanning endað: 10-01-25 ASB

Sýnis nr.: 63745-3
Sýniseyðmerking: NG
Sýnið tikið*: 07-01-25
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.6	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.19	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63745


Sýnið móttikið: 07-01-25 AA
Kanning byrjað: 07-01-25 AA/ÓWR
Kanning endað: 10-01-25 ASB

Sýnis nr.: 63745-4
Sýniseyðmerking: NG
Sýnið tikið*: 07-01-25
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	73	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	7	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	10.5	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.6	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	0.29	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63745


Sýnið móttikið: 07-01-25 AA
Kanning byrjað: 07-01-25 AA/ÓWR
Kanning endað: 10-01-25 ASB

Sýnis nr.: 63745-5
Sýniseyðmerking: LV
Sýnið tikið*: 07-01-25
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0.04	mg/L N
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	13	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C og 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.15	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63745

Sýnið móttikið: 07-01-25 AA
Kanning byrjað: 07-01-25 AA/ÓWR
Kanning endað: 10-01-25 ASB

Sýnis nr.: 63745-6
Sýniseyðmerking: LV
Sýnið tikið*: 07-01-25
Sýni: Rávatn

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	-	460	/mL
E. coli, MPN	ISO 9308-2:2012	-	2	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	-	0	/100mL
Koliformar, MPN	ISO 9308-2:2012	-	61	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	-	11.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	-	4	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	-	6.8	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	-	2.1	NTU

Saltangará 10-01-25

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Sigmundur Thorsteinsson
Laborantur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn