

THE T I S

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63754

Sýnið móttikið: 12-08-25 ASB
Kanning byrjað: 12-08-25 ASB
Kanning endað: 15-08-25 ST

Sýnis nr.: 63754-1
Sýniseyðmerking: SG
Sýnið tikið*: 12-08-25
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit


Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10.1	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	7.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.16	NTU

Sýnis nr.: 63754-2
Sýniseyðmerking: NG
Sýnið tikið*: 12-08-25
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2.7	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.13	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn



THETIS

✉ thetis@thetis.fo

☎ +298 357900

📍 Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands



Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2025-63754

Sýnið móttikið: 12-08-25 ASB
Kanning byrjað: 12-08-25 ASB
Kanning endað: 15-08-25 ST

Sýnis nr.: 63754-3
Sýniseyðmerking: LV
Sýnið tikið*: 12-08-25
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	0	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	12.4	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	6.9	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 til 4	0.14	NTU

Saltangará 15-08-25

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

AnnSiri Borg Hentze
Laborantur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdur kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn