THETIS

thetis@thetis.fo

+298 357900

Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands

Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2026-68192

Sýnið móttikið:	06-10-26	AA
Kanning byrjað:	06-10-26	AA
Kanning endað:	09-10-26	ASB

Sýnis nr: 68192-1
Sýniseyðmerking: SG1
Sýnið tikið*: 05-10-26
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	4 est	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L NH4+
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	2,1	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C, 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7,53	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 (eftir viðgerð) ella 4 (hjá móttakara)	0,08	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

thetis@thetis.fo

+298 357900

Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands

Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2026-68192

Sýnið móttikið:	06-10-26	AA
Kanning byrjað:	06-10-26	AA
Kanning endað:	09-10-26	ASB

Sýnis nr: 68192-2
Sýniseyðmerking: NG1
Sýnið tikið*: 05-10-26
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	1 est	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L NH4+
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	9,9	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C, 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7,01	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 (eftir viðgerð) ella 4 (hjá móttakara)	0,08	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

thetis@thetis.fo

+298 357900

Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands

Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2026-68192

Sýnið móttikið:	06-10-26	AA
Kanning byrjað:	06-10-26	AA
Kanning endað:	09-10-26	ASB

Sýnis nr: 68192-3
Sýniseyðmerking: LV1
Sýnið tikið*: 05-10-26
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	#284	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L NH4+
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	8,8	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	<2	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C, 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7,13	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 (eftir viðgerð) ella 4 (hjá móttakara)	0,07	NTU

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn

THETIS

thetis@thetis.fo

+298 357900

Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands

Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2026-68192

Sýnið móttikið:	06-10-26	AA
Kanning byrjað:	06-10-26	AA
Kanning endað:	09-10-26	ASB

Sýnis nr: 68192-4
Sýniseyðmerking: Hagaleiti1
Sýnið tikið*: 05-10-26
Sýni: Drekkivatn - einfalt rutinueftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	96	/mL
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	0	0	/100mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Ammonium*	ISO 7150-2:1986	0,5	<0,04	mg/L NH4+
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	10	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	12	mg/L Pt
Luktur*	NMKL 183:2005	2 við 12°C, 3 við 25°C	0	við 25°C
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7,13	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 (eftir viðgerð) ella 4 (hjá móttakara)	0,14	NTU

Saltangará 09-10-26
Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Allan á Argjagarði
Msc of Chemical biology

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn