THETIS

thetis@thetis.fo

+298 357900

Thetis Sp/f
Heiðavegur 53
FO-600 Saltangará
Faroe Islands

Report Issued by an Accredited Laboratory

Eysturkommuna
Oyran 2
FO-512 Norðragøta

Kanningarúrslit: VAT-2026-71496

Sýnið móttikið:	16-10-26	AA
Kanning byrjað:	16-10-26	AA
Kanning endað:	19-10-26	JKI

Sýnis nr: 71496-1
Sýniseyðmerking: LV
Sýnið tikið*: 16-10-26
Sýni: Drekkivatn - neteftirlit

Kanningarlýsing	Kanningarháttur	Markvirði	Úrslit	Eind
Aerobar mikroorg. 22° C	DS/EN ISO 6222:2002	>100 kannast	6 est	/mL
E. coli	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Enterokokkar	NordVal 47	0	0	/100mL
Koliformar	ISO 9308-1:2014	0	0	/100mL
Leiðingarevni	DS/EN 27888:2003	250	11,3	mS/m við 25°C
Litur	DS/EN ISO 7887:2012.mod	20	4,6	mg/L Pt
pH	ISO 10523:2008	≥6,5 og ≤9,5	7,31	
Turbiditetur	DS/EN ISO 7027-1:2016	1 (eftir viðgerð) ella 4 (hjá móttakara)	0,39	NTU

Saltangará 19-10-26

Hendan frásøgn er skoðað og góðkend av

Sigmundur Thorsteinsson
Laborantur

Kanningarúrslitini eru bert galdandi fyri tær gjørdu kanningarnar.
Kanningarúrslit kunnu bert lýsast í síni heild, uttan so ein skriftlig avtala er gjørd.
Upplýsing um ósikkurheit og kvalitet kann fáast til vega við at seta seg í samband við Thetis.
Sýnið lýkur ikki krøv sambært kunngerð um veiting av drekkivatni nr. 127 tann 22. November 2013.
*Ikki akkrediterað.

Tekn frágreiðing
<: Minni enn
>: Størri enn